


34
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» сентября 2025 г., ПМ 23250061000219139140

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» сентября 2025 г., 10 час. 10 мин. № 2509/919-23/37-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Ейский район, г. Ейск, ул. Красная, 68/1

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 01 » сентября 2025 г., № 2509/919-23/37-ВО/Р, учетный номер проверки ПМ 23250061000219139140.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Кошкалда Виталий Валерьевич – старший инспектор ОНДиПР Ейского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Ейского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля и соответствие с положениями о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Краснодарский, р-н Ейский, г Ейск ул. К.Маркса, 21, угол ул. Бердянская, 113-115

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) контролируемых объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА МИХАИЛА СЕМЕНОВИЧА ВОРОНЦОВА ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН ИНН 2306020801, адрес регистрации юридического лица: 353680, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЕЙСКИЙ, ЕЙСК, УЛ БЕРДЯНСКАЯ, Д. 113

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или иного физического лица, или наименование организации, ее индивидуального номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» сентября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «11» сентября 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по существу контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В нарушение п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» чердачное помещение здания школы (Ф

4.1) не оборудовано системой пожарной сигнализации. Место выявления нарушения: г. Ейск, ул. К.Маркса, 21, угол ул. Бердянская 113-115

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. «Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести монтаж системы пожарной сигнализации в чердачном помещении

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

2. В здании школы III степени огнестойкости предел огнестойкости маршей и площадок внутренней лестницы менее R 45, отсутствуют документы по огнезащитной обработке металлических косоуров. Место выявления нарушения: г. Ейск, ул. К.Маркса, 21, угол ул. Бердянская 113-115

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести предел огнестойкости маршей и площадок внутренней лестницы равным не менее R 45

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

3. С этажей здания учебного корпуса допускается эвакуация людей по лестнице 2-го типа (внутренняя лестница в левой части здания), соединяющей более 2х этажей. Место выявления нарушения: г. Ейск, ул. К.Маркса, 21, угол ул. Бердянская 113-115

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 14, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать в себя лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), за исключением эвакуационных путей в зданиях класса Ф5, требования к которым установлены нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждение устранения нарушения одним из способов в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото материалы и (или) подтверждающие документы

4. Не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц и ограждений на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: г. Ейск, ул. К.Маркса, 21, угол ул. Бердянская 113-115

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц и ограждений на кровле, при необходимости произвести замену или ремонт


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото материалы и (или) подтверждающие документы

(указываются исполненные нарушениями обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, исключаются предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР Ейского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(государственный инспектор Ейского района по пожарному
надзору) Кошкалда Виталий Валерьевич

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



Кошкалда Виталий Валерьевич - Старший инспектор ОНДиПР Ейского района УНДиПР Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Ейского района по пожарному надзору),
телефон: 88613243301, e-mail: yeisky.ond@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «10» минут «12» 09 2025 г.

✓ *В. В. Кошкалда*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих
дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

